

UWAGA:
Instalacja prowadzona natynkowo.
Gniazda instalacji dedykowanej montować na wys. 0,3m od podloza.
Gniazda standardowe 1f i 3f montować na wys. 1m lub 0,2m nad powierzchniami blatów biurek.

Oparawy oswietleniowe zwieszane zgodnie z wytycznymi producenta opraw na wys. 2,5m od podloza.

LEGENDA:

- B – oprawa FIBRA II PC 2x58W
- B – oprawa FIBRA II PC 2x58W z modulem awaryjnym
- C – oprawa PERFECTA hang 2x54W
- C – oprawa PERFECTA hang 2x54W z modulem awaryjnym
- D – oprawa PERFECTA hang 2x39W
- K,T K – Punkt Elektryczno-Logiczny (PEL) K,T – gniazdo komputerowe i telefoniczne RJ45 K – gniazdo komputerowe RJ45
- 3f 16A – gniazdo elektryczne trójfazowe, IP66 16A, 32A, ...
- 2x – gniazdo elektryczne podwójne
- gniazdo elektryczne, IP44
- łacznik klawiszowy do oswietlenia
- a b – łacznik swiecznikowy do oswietlenia a,b,... – oznaczenie obwodu oswietleniowego
- E – oprawa awaryjna, AWA-AJ 3h, A-AWAAJ0-03, praca na ciemno

Uklad sieci: TN-S
400/230V/50Hz/N/PE

Biuro Inzynieryjno-Wdrozeniowe 'Intelligent Systems'
30-898 Krakow ul. Wojciecha z Brudzewa 14
Pracownia projektowa: 30-705 Krakow ul. Klimeckiego 14

PROJEKT	PROJEKT MODERNIZACJI INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ INST. METALURGII I INŻ. MATERIAŁOWEJ PAN w KRAKOWIE	NR.RYS. 1.14
TRESC RYSUNKU	Plan instalacji elektrycznej i teleinformatycznej CZ. II, BUDYNEK B	SKALA 1:50
INWESTOR	Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A.Krupkowskiego PAN w Krakowie	
ADRES INWESTYCJI	ul. Reymonta 25, 30-059 KRAKÓW	

PROJEKTANCI:	NR.UPR.	PODPISY	BRANŻA
mgr inż. Wiesław Jędrzejczyk	BPP 332/82; 8/02		ELEKTRYCZNA
ASYSTENCI PROJEKTANTA:	NR.UPR.	PODPIS	DATA
mgr inż. Michał Miziura			LUTY 2008
mgr inż. Grzegorz Rospond			FAZA
mgr inż. Bartosz Bronarski			PBW
SPRAWDZAJĄCY	NR.UPR.	PODPIS	
inż. Jan Potaczała	BPP 191/82		